



n° pratica 3799

Spett.

n° protocollo

**Comune di FIDENZA**  
Piazza GARIBALDI, 1  
CAP. 43036 – Fidenza - Parma-

c. a. Ing. CAROLI Clara

Reggio Emilia 2012

Oggetto: **LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA "ONGARO-CREMONINI"**  
**- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -**

IL SOTTOSCRITTO ING. ROMBI ENRICO DEL CENTRO COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE, VIA LOMBARDIA N.7, REGGIO EMILIA, ISCRITTO ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MODENA AL N°924, SI È RECATO IN DATA 14/09/2012, PRESSO LA SCUOLA DI CUI IN OGGETTO, ALLO SCOPO DI VERIFICARE LO STATO DEI LAVORI; AL SOPRALLUOGO ERANO PRESENTI PER IL COMUNE DI FIDENZA:

ING. CLARA CAROLI  
ARCH. CECILIA AMIGHETTI

LA VISITA HA CONSENTITO DI RICONTRARE L'AVVENUTA COMPLETA E CORRETTA ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI CUI SOPRA, IN CONFORMITÀ AL PROGETTO APPROVATO E APPALTATO.

IN PARTICOLARE TALE PROGETTO, REDATTO DAL SOTTOSCRITTO, RIPRENDE LE OSSERVAZIONI A SUO TEMPO SEGNALATE IN SEDE DI REDAZIONE DELLA VERIFICA DI VULNERABILITÀ DEL 28/09/2006, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA EFFICACIA DEI NODI TRA ELEMENTI PREFABBRICATI.

TALI NODI SONO STATI SUCCESSIVAMENTE INDAGATI CON UNA SERIE DI VERIFICHE E DI SAGGI, ANCHE DISTRUTTIVI, ALLO SCOPO DI ACCERTARE LA REALE CONSISTENZA DEI GIUNTI TRA ELEMENTI PREFABBRICATI, CHE SI SONO RIVELATI PIENAMENTE ADEGUATI A GARANTIRE UN CORRETTO APPOGGIO ANCHE IN ASSENZA DI VINCOLAMENTO MECCANICO.

A SEGUITO DEI RECENTI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 SI È RITENUTO OPPORTUNO A FAVORE DI SICUREZZA, ANCORCHÈ NON STRETTAMENTE RICHiesto DA D.L N.74 DEL 6 GIUGNO 2012, INTERVENIRE SU TRAVI, TEGOLI E PANNELLI DELLA PALESTRA, ESSENDO TALE STRUTTURA DECISAMENTE SNELLA, VISTA ANCHE L'ALTEZZA DEI PILASTRI.

A TAL PROPOSITO, IN FASE DI PROGETTAZIONE DEL SUCCITATO INTERVENTO SI È PERTANTO PROCEDUTO AL VINCOLAMENTO MECCANICO DELLE TRAVI AI PILASTRI E DEI TEGOLI ALLE TRAVI, NONCHÉ AD UNA INTEGRAZIONE DELL'ANCORAGGIO DEI PANNELLI DI TESTATA RISPETTO AI TEGOLI, ANCHE SE TALI PROVVEDIMENTI SAREBBERO AD OGGI OBBLIGATORI SOLO NEI COMUNI TERREMOTATI DI CUI AL D.L N.74 DEL 6 GIUGNO 2012.

SULLA SCORTA DI QUANTO SI È POTUTO VERIFICARE DURANTE L'ODIERNO SOPRALLUOGO, CON LA PRESENTE SI ACCERTA LA

### REGOLARE ESECUZIONE

DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ONGARO-CREMONINI DI FIDENZA, IN CONFORMITÀ AL PROGETTO APPROVATO E SECONDO LE VIGENTI NORMATIVE.

IL DIRIGENTE

(Ing. C. Caroli)

