



COMUNE DI FIDENZA

Piazza Garibaldi, 1- 43036 - Fidenza (PR)  
Tel. 0524-517111 - Fax 0524-527239  
www.comune.fidenza.pr.it

26 GEN 2017

Prot. N. 2972

Cat. \_\_\_ Classe \_\_\_ Fasc. \_\_\_ Allegati \_\_\_

Riferimento \_\_\_\_\_

Spett.le Scuola Zani

Via Gramsci, 76

43036 Fidenza

fax 0524.517431

alla c.a. Dirigente scolastico

prof.ssa Lorenza Pellegrini

**OGGETTO: Segnalazione urgente anta finestra. Riscontro.**

In relazione alla segnalazione urgente pervenuta in data odierna si conferma che è stato effettuato un sopralluogo immediato da parte del nostro tecnico Casetti, il quale non ha rilevato rotture o anomalie particolari nelle ante e/o nella ferramenta della finestra in questione. Senz'altro la vetustà delle finestre e il non sempre agevole meccanismo di apertura, che obbliga a volte alla forzatura della stessa, può essere una delle cause dello sfilamento dell'anta. Pertanto è stato disposto alla nostra ditta manuttrice di effettuare una verifica puntuale di tutte le ante, per individuare eventuali elementi difettosi e mettere conseguentemente in atto sistemi di ritenuta di sicurezza per impedire fisicamente lo sfilamento delle ante ove si valuti la presenza di rischio residuo.

Il falegname ci ha comunicato che avvierà la verifica domani mattina (alle ore 7.30) e sarà supervisionato e coordinato dal nostro tecnico.

Nel ricordare che i serramenti dell'intero edificio vengono comunque periodicamente sottoposti ad interventi di manutenzione e verifica, ci preme sottolineare che, oltre ai piccoli interventi puntuali che si sono messi in atto nel tempo e si effettueranno ulteriormente nei prossimi giorni ove necessario per la massima garanzia di sicurezza, l'amministrazione ha programmato e finanziato per l'estate 2017 un importante intervento di importo complessivo pari a € 750.000,00 che prevede **la completa sostituzione di tutti i serramenti dell'edificio.**

Tale intervento che sarà eseguito nell'estate 2017, in quanto attualmente risulta già in fase di aggiudicazione dell'appalto, eliminerà definitivamente le problematiche correlate alla manutenzione e alla sicurezza proprie di finestre vetuste, che in alcuni casi raggiungono una età di quasi 80 anni e che hanno subito negli anni interventi di modifica e/o riparazione e non sempre garantiscono perfetta chiusura e planarità.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti.

Distinti saluti.

Il dirigente dei servizi tecnici

arch. Alberto Gilioli